

Zertifikat

Veranstaltung

Lehrgang Fachkraft für Feststellanlagen (Auffrischung)

Teilnehmer

Ingo Bader

hat am VdS-Lehrgang **Fachkraft für Feststellanlagen – Auffrischung** teilgenommen, die Prüfung bestanden und damit **den Kompetenznachweis erneuert**, der nach **DIN 14677-2 zur Wartung (Typ 1/Typ 3)** erforderlich ist.

Nicht behandelt und im Lehrgang ausgeschlossen wurden Feststellanlagen in explosionsgefährdeten Bereichen oder Feststellanlagen, deren Brandmelder unter die Strahlenschutzverordnung fallen.

Der Lehrgang fand am 03.05.2023 in Köln statt und umfasste insgesamt 10 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten / 7,5 Zeitstunden.

Der Kompetenznachweis ist nach DIN 14677-2 alle fünf Jahre zu aktualisieren.

Lehrgangsinhalte

- Instandhaltungsvorschriften für elektr. gesteuerte Feststellanlagen nach DIN 14677-1
- Komponenten von Feststellanlagen (FSA)
- Anwendungsrichtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik
- Abnahme und Wartung
- Fehlermöglichkeiten und deren Vermeidung
- Schriftliche Prüfung

Leiterin
Bildungszentrum

Ingeborg Schlosser

Ingeborg Schlosser

03. Mai 2023

An die Fachkraft für Feststellanlagen werden gemäß DIN 14677-2 folgende zusätzliche Anforderungen („Mindestqualifikation“) gestellt, die von VdS Schadenverhütung nicht geprüft wurden:

- Abschluss in einer Fachrichtung mit elektrotechnischem Hintergrund erforderlich nach DQR-Niveau 3 und höher (siehe DIN EN 16763:2017-04, 3.4.4 und DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10):2009-01, 5.4), z.B. staatlich geprüfter Techniker, Geselle/Facharbeiter, oder Abschluss einer Facharbeiter oder Handwerksausbildung nach DQR-Niveau 3 und höher oder mindestens 3 Jahre zeitnahe berufliche Tätigkeit mit Produkten im Anwendungsbereich dieser Normenreihe. Für die Durchführung von elektrotechnischen Aufgaben muss diese Personengruppe nach DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10):2009-01, 3.3 qualifiziert sein
- individuelle produkt-/herstellerspezifische Kenntnisse der jeweils instandzuhaltenden FSA